



Certificat número: 20248504

CERTIFICAT:

Que, per decret núm. 2025002149 de data 06/05/2025, es va adoptar l'acord següent:

DECRET

Llicència ambiental (LA 2/2022) per a l'activitat de lloguer de maquinària de construcció amb taller de reparació (annex II. 12.47 i 12.19.b) desenvolupada a l'establiment situat al carrer de la Màquina, 14, de Gavà.

En data, 4 de març de 2022, en representació de Hune Rental S.L., en endavant la sol·licitant i a través de la seva oportuna representació, va presentar sol·licitud i documentació de la darrera llicència ambiental esmentada.

En aquest context, val a dir que l'activitat (annex II. 12.47 i 12.19.b) pretesa per la sol·licitant està sotmesa al règim de llicència ambiental regulat a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en endavant LPCAA, en allò relatiu al règim de llicència ambiental.

Així doncs, s'han complert les previsions de la llei esmentada respecte el procediment administratiu per estimar o desestimar la sol·licitud de llicència ambiental.

Dins dels tràmits per estimar o desestimar la sol·licitud de llicència ambiental que ens ocupa, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 26 de febrer de 2025, va adoptar per unanimitat, entre d'altres, l'acord d'aprovació de la resolució provisional de la llicència ambiental amb número d'expedient LA 2/2022 (TAO 2022/5159V).

Seguidament, en data 2 d'abril de 2025, es va notificar la proposta de resolució provisional de la llicència ambiental LA 2/2022 (TAO 2022/00005159V) a en representació de Hune Rental S.L., com a part interessada, concedint-li un termini d'audiència de 15 dies hàbils, en compliment de l'establert a l'article 46 de la LPCAA.

D'acord amb l'informe de la cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de data 29 d'abril de 2025, que consta a l'expedient, no es van presentar al·legacions durant el termini d'audiència de 15 dies hàbils. Per tant, d'acord amb les previsions de l'article 46 de la LPCAA, la proposta de resolució provisional de la sol·licitud de llicència ambiental ha d'esdevenir definitiva automàticament i s'ha d'eleva a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució.

Per tot això, aquest tinent d'alcalde de l'Àmbit d'Habitatge, Planificació Territorial, Medi Ambient i Camp Agrari, en ús de les competències delegades per l'Alcaldia en el Decret 2025001627 de data 1 d'abril de 2025, publicat al BOPB de data 9 d'abril de 2025,

RESOL

Primer.- Atorgar a Hune Rental S.L., la llicència ambiental (LA 2/2022) per a l'activitat de lloguer de maquinària de construcció amb taller de reparació (annex II. 12.47 i 12.19.b) desenvolupada a l'establiment situat al carrer de la Màquina, 14, de Gavà.

Segon.- Informar i advertir a Hune Rental S.L., que la llicència ambiental (LA 2/2022) resta condicionada al compliment dels requisits/condicions imposats, que s'especifiquen [a l'annex de la present resolució](#).

Tercer.- Advertir a Hune Rental S.L. que, d'acord amb les previsions de l'article 69 i 70 de la LPCAA, haurà de presentar a l'Ajuntament de Gavà l'acta de control ambiental inicial favorable per desenvolupar l'activitat emparada per la llicència ambiental (LA 2/2022).

Quart.- Traslladar aquesta resolució als òrgans competents en matèria de medi ambient que han emès informes preceptius en aquest procediment així com als ens administratius adients.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Sisè.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gavà.

Setè.- Informar que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de manera optativa i no simultània, els següents recursos:

- a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, en els termes establerts a l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

- b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient.

ANNEX I.- CONDICIONS/REQUISITS DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL (LA 2/2022 - TAO 2022/5159V)

A) PER PART DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ:

1a.- Les esmentades al projecte bàsic amb estudi ambiental.

2a.- Gestionar els residus d'acord amb l'establert pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Inscriure l'establiment al Registre de productors de residus industrials.

3a.- Donar compliment al Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre.

4a.- Cal acreditar la correcta execució de tota la protecció passiva contra incendis aplicada als elements estructurals amb funció portant i a les escales que són recorregut d'evacuació (R-30), amb els models de certificats i documentació previstos als annexes de la Instrucció Tècnica Complementària SP 136:2017 publicats per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

5a.- Cal que la reacció al foc de les lluernes doni compliment a l'establert per la Instrucció tècnica complementària SP 108 aprovada per l'Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la

qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.

6a.- Instal·lació d'extintors portàtils d'incendi d'eficàcia mínima 21A-113B segons norma UNE-EN 3-7:2004 + A1:2008 convenientment distribuïts, de manera que la distància màxima a recórrer des d'un punt de l'interior del local fins l'extintor més proper sigui de 15 metres.

7a.- Instal·lar un sistema manual d'alarma d'incendi d'acord amb la norma UNE- EN 54- 1.

8a.- Procedir a la senyalització de l'evacuació i dels mitjans de protecció contra incendis, segons les normes UNE 23033, UNE 23034 i UNE 23035.

9a.- Disposar d'hidrants d'incendis per a ús exclusiu de bombers, segons la instrucció tècnica complementària SP 120, aprovada per l'Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

10a.- Instal·lació d'enllumenat d'emergència d'acord amb l'ITC-BT-28 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost.

11a.- Donar compliment a la instrucció tècnica complementària MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a ús propi" modificada pel Reial Decret 1523/1999 d'1 d'octubre.

12a.- Justificar que s'han presentat a l'òrgan competent les declaracions responsables dels aparells i/o instal·lacions que ho requereixin.

13a.- Donar compliment als valors límit d'immissió establerts a l'article 45 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, aprovat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre.

14a.- Donar compliment a la Llei 6/2001 de 31 de maig (DOGC 12-6-2001) d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, que la desplega.

Les làmpades han de ser del tipus I, II o III (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 4200K. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.

El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim del 5%

La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

15a.- Presentar la certificació tècnica, emesa per tècnic competent, conforme es dona compliment a totes les condicions imposades a la llicència ambiental, acompanyada de la documentació acreditativa necessària que en permeti la seva verificació.

16a.- Presentar l'acta de control ambiental inicial amb resultat favorable, emesa per una Entitat de control habilitada a l'àmbit de Prevenció i control ambiental d'activitats (EC-PCAA) per la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient.

17a.- Cal recordar a l'interessat que el fet de disposar d'una instal·lació que pot tenir un risc associat a l'aparició de casos de legionel·losi (sistema d'aigua calenta sanitària amb dutxes), l'obliga a complir el que estableix el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi (BOE núm. 148, de 22 de juny de 2022).

B) PER PART DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA:

"[...] 1. ANÀLISI I VALORACIÓ

En data 3 d'octubre de 2022, l'Ajuntament de GAVA va sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, l'informe preceptiu i vinculant pel que fa al vector aigües residuals de l'empresa/activitat HUNE RENTAL, S.L.U. per integrar a la llicència ambiental.

Una vegada revisada la sol·licitud, es va requerir més documentació a l'Ajuntament, en data 21 de febrer de 2023, que ha estat aportada en data 16 de març de 2023.

L'activitat es dedica al lloguer de maquinària per a la construcció, així com a la reparació i manteniment de la mateixa. Cal indicar que les tasques de manteniment i reparació es realitzen dins de la nau, sota coberta.

L'establiment en qüestió únicament generarà un abocament d'aigües residuals de tipologia sanitària, encara que utilitza aigua en el procés de neteja (WASH RACK) de la maquinària que es retorna per part del client. L'activitat estima un cabal d'ús d'aproximadament 101,58 m³ /any i l'abocament d'aigües residuals és exclusivament de tipologia sanitària amb un cabal de 98,55 m³/any.

L'equip WASH RACK és una instal·lació portàtil de neteja, que treballa en circuit tancat amb una capacitat de 3.000 litres, per tant no genera un abocament d'aigües residuals. Aquest equip disposa dels diferents sistemes (emmagatzematge, filtratge, tractament i reutilització d'aigua) per tal d'evitar un abocament d'aigües residuals.

Els residus generats per l'activitat (aigües residuals de l'equip portàtil de neteja, anticongelant, absorbents, olis, filtres, etc.) hauran de ser gestionats a través de gestors de residus autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

Pel present, s'informa que l'abocament de les aigües residuals exclusivament sanitàries, produïdes per l'empresa/activitat HUNE RENTAL, S.L.U., dedicada a l'activitat de lloguer de maquinària i taller de reparació, a l'establiment ubicat a C./ de la Màquina, 14, del municipi de GAVA, tramitat pel procediment simplificat, és conforme amb l'establert a l'article 31.2 del text refós del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals vigent, d'ara endavant RMAAR.



Els abocaments d'aigües residuals a la xarxa de sanejament procedents de l'activitat hauran de complir amb els límits establerts en el RMAAR. Així mateix, i a fi de portar a terme la inspecció i control de les aigües residuals, caldrà que l'activitat disposi de punts de mostreig de fàcil accés a cadascuna de les sortides on hi hagi connexió al clavegueram o a la xarxa metropolitana, d'acord amb l'article 60 del RMAAR.

2. TERMINI

El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals amb relació a l'abocament d'aigües residuals, serà de 5 anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR.[...]"

I, perquè consti en el present expedient més amunt referenciat, s'expedeix aquesta certificació en l'exercici de la competència de la secretaria municipal i l'alcaldia per mitjà de l'actuació administrativa automatitzada de conformitat amb l'article 41 i 42 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segell electrònic de Secretaria
General.

Segell electrònic d'Alcaldia i
delegacions.